

113 年度最高檢察署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
司法第二 大廈 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	

備註: 已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段 235 號	每 2 年 1 次	臺灣建築物公共安全檢查股份有限公司	臺灣建築物公共安全協會	112 年	112 年 12 月 27 日至 114 年 12 月 31 日	
2								
備註:請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								
承辦人員核章：					單位主管核章：			

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	040112321	每半年1次	臺灣奧的斯電梯股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1140731	每月1次	7/11	8/14	9/12	10/18	11/15	12/13	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															
承辦人員核章:								單位主管核章:							

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	司法第二大廈	臺北市中正區貴陽街一段 233、235 號	93 使字第 0036 號	B4F~6F	1 年 1 次	113	林政道	消士證字第 0207 號	符合	2024/5/26	114 年 5 月前	
備註:請確實依「 消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												
承辦人員核章: _____ 單位主管核章: _____												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗維護 業名稱	專任電氣 技術人員 執照號碼	依規定每 6 個月應辦理 之檢驗日期 (最近 1 次 實際辦理檢 驗日期)	檢驗方式	檢驗 結果	完成改善並報 地方主管機關 備查日期	預定下次 檢測月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	司法第 二大廈	臺北市中正 區貴陽街一 段 233、235 號	00071802112	逸群機電 有限公司	北市電技 證字第 AX500006 -1 號	113 年 10 月 12 日	停電檢驗	良好	■已完成 備查日期： 113 年 11 月 6 日	114 年 4 月	每年 2 次	
備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期 檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												
承辦人員核章： 單位主管核章：												